

**Согласовано:**  
Председатель ПК  
МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»

**Утверждаю:**  
Заведующий  
МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»

\_\_\_\_\_  
Л.П. Виденкина  
Протокол № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года

\_\_\_\_\_  
О.В. Самохина  
Приказ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## **Инструкция по пожарной безопасности для сотрудников МБДОУ «Детский сад № 22 «Зайчик»**

### **1. Общие требования пожарной безопасности**

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 27 декабря 2018г; приказом МЧС РФ № 645 от 12.12.2007г «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010г; требованиями Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» в редакции от 22 декабря 2020 года.

1.2. Все работники детского сада должны допускаться к работе только после прохождения обязательного противопожарного инструктажа и изучения минимума пожарно-технических знаний, а при изменении специфики работы непременно проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, который установлен заведующим дошкольным образовательным учреждением.

1.3. Сотрудники дошкольного образовательного учреждения обязаны проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже одного раза в полугодие.

1.4. Работники дошкольного образовательного учреждения должны строго выполнять все правила предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами.

1.5. Работники должны неукоснительно соблюдать противопожарный режим, следовать установленным требованиям пожарной безопасности.

1.6. Территория ДОУ должна постоянно содержаться в надлежащей чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву, следует обязательно убирать и периодически вывозить с территории детского сада.

1.7. В случае обнаружения пожара немедленно сообщить о нём в подразделении пожарной охраны и принять все возможные меры к спасению людей, имущества и экстренной ликвидации пожара. Первоочередной обязанностью каждого работника дошкольного образовательного учреждения является спасение жизни детей при пожаре.

1.8. Имеющиеся эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.

1.9. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь соответствующие уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для

самозакрывания, которые обязаны постоянно находиться в исправном состоянии. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению выхода из здания ДООУ и в период нахождения детей в здании двери эвакуационных выходов запираться только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны постоянно находиться закрытыми на замок.

1.11. Должностные лица и граждане, которые нарушили требования настоящей инструкции, требования пожарной безопасности и противопожарной защиты в детском саду, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

## **2. В здании и на территории ДООУ категорически запрещается:**

2.1. Снимать дверные полотна в проёмах, которые соединяют коридоры с лестничными клетками.

2.2. Оставлять без присмотра включенные в сеть счётные и пишущие машинки, радиоприёмники, телевизоры и прочие электрические приборы (за исключением холодильника), пользоваться данными приборами без несгораемых подставок.

2.3. Применять электрокипятильники, электрочайники для приготовления пищи в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, которые заняты детьми (за исключением специально оборудованных для этого помещений).

2.4. Устраивать в чердачных помещениях всевозможные склады, архивы, хранить какие-либо материалы, производить сушку белья.

2.5. Отогревание замёрзших отопительных водопроводных и канализационных труб посредством открытого огня.

2.6. При проведении праздничных мероприятий (ёлок) зажигать в помещении дошкольного образовательного учреждения разного вида фейерверки, бенгальские огни, стеариновые свечи, гасить полностью свет в помещении, одевать детей в костюмы из ваты, марли, которые не имеют пропитки огнезащитным составом.

2.7. В зимний период дороги, подъезды и крыши пожарных гидрантов должны систематически очищаться от скопившегося снега.

2.8. Количество эвакуационных выходов из помещений детского сада любого этажа должно быть не меньше 2-х.

2.9. Проведение сварочных работ и других опасных работ в здании ДООУ может быть допущено только с разрешения заведующего дошкольным образовательным учреждением или лица его заменяющего.

2.10. Чердачное помещение необходимо содержать в надлежащей чистоте и обязательно запирать на замок. Ключи от чердачного помещения должны храниться в определённом месте, которое доступно для получения их в любое время суток.

2.11. Ночной дежурный персонал детского сада не имеет права уходить из помещения и территории ДООУ. Запрещено курить, применять открытый огонь, пользоваться нагревательными приборами.

2.12. Запрещено отвлекаться во время работы от выполнения своих служебных обязанностей.

## **3. Правила поведения при пожаре**

3.1. Первый человек, который заметил пожар или задымление должен сообщить об этом заведующему или завхозу ДООУ, оповещающих всех о случившемся.

3.2. Пожарную команду обязан вызвать первый, кто заметит пожар при задымлении по телефону - 101, сообщая точный адрес детского учреждения, что горит и ФИО того, кто сообщает.

3.3. Пожарную команду встречает то лицо, которое вызвало пожарную команду у ворот ДООУ на улице. Встречающий сотрудник кратчайшим путём проводит прибывшего начальника пожарной команды, одновременно, передавая информацию о том, что именно угрожает детям.

3.4. При тушении возникшего пожара необходимо стремиться не создавать сквозняков и сильного притока воздуха. Поэтому важно ограничить открывание оконных стёкол в горящих помещениях. Как можно скорее обесточить электропроводку, а также произвести выключение рубильника.

3.5. Одновременно с вызовом пожарной команды и принятию необходимых мер по тушению пожара, следует приступить к подготовке, а в случае прямой угрозы к непосредственной эвакуации детей.

3.6. Эвакуацией детей должен руководить заведующий дошкольным образовательным учреждением или его заместитель. Экстренная эвакуация детей проводится в помещение, являющееся ближайшим от детского сада (здание общежития, школы).

3.7. В первую очередь надо эвакуировать детей из тех помещений, где в условиях возникновения пожара больше всего угрожает опасность их жизни. Из верхних этажей первыми должны выводиться дети младших возрастов.

3.8. Если лестница задымлена, нужно раскрыть окно, чтобы пропустить дым и дать приток свежего воздуха, а дверь, откуда идут клубы дыма, должна быть плотно закрыта.

3.9. Прежде чем войти в горящее помещение, следует накрыться с головой мокрым покрывалом, пальто, плащом, либо куском плотной ткани.

3.10. Дверь в задымлённом помещении стоит открывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха. В сильно задымлённом помещении дошкольного образовательного учреждения передвигаться ползком или пригнувшись, для защиты от угарного газа важно дышать через влажную ткань.

3.11. Если вы нашли в горящем помещении ДООУ ребёнка, который не может сам передвигаться, рекомендуется накинуть на него влажную простыню или одеяло, закрыть нос и рот влажной тканью и вывести его в безопасное место.

3.12. Если на ребёнке загорелась одежда, необходимо быстро набросить на него мокрое покрывало, одеяло, плотную ткань и плотно прижать к телу, чтобы прекратить доступ воздуха и остановить возникшее горение. Не допускается тушить одежду с помощью огнетушителя, так как это может привести к сильному химическому ожогу.

3.13. Поиски детей в горячей зоне детского сада нужно прекращать лишь в том случае, когда проверены все помещения и точно установлено, что там не осталось никого.

Ответственный за пожарную безопасность \_\_\_\_\_ О.В. Самохина, заведующий ДООУ

С инструкцией ознакомлен (а)

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_»\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/